

+
2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ŞEHİT FAZIL YILDIRIM ANADOLU LİSESİ
OSGK- OKUL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yılı: 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı
Toplantı No: 2
Toplantı Konusu: OSGK Toplantısı
Toplantı Yeri: Müdür Odası
Toplantı Tarih ve Saati: 06/01/2025 12.00
Toplantıya Katılanlar: OSGK Üyeleri
Toplantı Başkanı: Tezcan KORUCUOĞLU

Okul İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündemle müdür odasında 06/01/2025 Pazartesi günü saat 12.00'da başladı. Toplantı başkanı Okul Müdürü Tezcan KORUCUOĞLU kurul sekreteryaya görevlisi İSG İşveren Vekili ve müdür yardımcısı Ali Harun KAYA'dır.

GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama, gündemin okunması.
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının İncelenmesi.
3. Geçen Toplantıda alınan kararların incelenmesi
4. Geçmiş dönem kaza kayıtlarının incelenmesi
5. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin planlanması
6. Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.Toplantı Okul Müdürü Tezcan KORUCUOĞLU tarafından açıldı, yoklama yapıldı, gündem okundu, ilave olmadan aynen kabul edildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı incelendi: İSG Mevzuatında son iki ayda değişiklik olmadığı açıklandı. MEE 08.2014 Tarih ve 2014/16 Sayılı MEB İSG konulu Genelge hükümlerine göre işlemlerin yürütüldüğü, Anadolu Lisesi olmasından okulumuzun "Az Tehlikeli" sınıfında olduğu vurgulandı. İSG kanunu gereği kamuda Uzman ve İşyeri hekimi çalıştırma mecburiyetinin 31.12.2024 tarihine ertelendiği vurgulandı.

MEB 26.04.2018 tarih ve 2018/10 Sayılı "Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması" konulu genelgesi okundu.

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/12/2024 tarihli İSG Denetim raporu okundu. Yapılanlar ve yapılamayanlar tespiti ve yeni kararların alınması:

YAPILANLAR

1. Arka bahçe rögar kapağının tamire yapıldı
2. Asansör bakım zamanının takibi 16/02/2025 olduğu tespit edilmiştir.
3. Okul binası ve Spor salonu elektrik panolarına uyarı levhalarının asılması yapıldı
4. Kantinde çalışanların hepsine ilkyardım kursu, isg kursu, hijyen kursu belgelendirmesi kapsamında olanların belgesi alındı. Belgesi olmayanların başvurularının yapılması sağlandı.
5. Elektrik odasındaki tüm malzemeler kaldırılmış, depo olarak kullanılması engellenmiştir..
6. Su deposundaki devir daim pompası donmayı engellemek için ara-sıra çalıştırılmasına.
7. Öğretmenler odasındaki açıktaki kablolar iptal ve kırık prizler yapılmıştır.
8. İşkur personeli görevleri, görev tanımları ve mesai saatlerini bildirir yazılı tebliğ yapılmıştır.
9. Bayan wc içlerine özel çöp tenekeleri konulmuştur.



11. İşyeri temsilcileri (çalışan temsilcisi) 2 kişinin görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
12. Acil durumlar hakkındaki yönetmelik uyarınca ekiplerde görevli olanlara görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
13. Tüm öğretmenlere görev talimatı imzalatılmıştır.
14. İSG Kurulunda görevli olanlara görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
15. Risk Değerlendirme ekibinde görevli olanlara görevleri eğitim olarak tebliğ edilmiştir.
16. İSG İç Yönergesi 2025 yılı tarihi yazılıp güncellenmiştir.
17. ADEP Acil Durum Eylem Planı 01.10.2021 tarih-31615 sayılı RG değişen yönetmeliğe göre güncellenmiştir.
18. Çalışanları KKD Kişisel Koruyucu donanım teslim edildi, eğitim verildi şeklinde tebliğ yapılmıştır.
19. Mebbis veri giriş ekranı güncel tutularak risk giderme süresi ileri tarihli tutulmuştur.
20. Ana elektrik panosu ve sistem odasına 2 ayrı Karbondioksit yangın tüpü sağlanmıştır.
21. Kazan dairesine yangın söndürme cihazlarını gösterir uyarılar işg talimatları asılmıştır.
22. Kazan dairesi kapısı ve içine sağlık ve güvenlik işaretlemeleri konulmuştur.
23. Kazan dairesine ateşçi belgesinin asılmıştır
24. Elektrik Panolarında bulunan sigortalara nereye ait olduğu konusunda etiketleme 2 kat tamamlanmıştır.
25. Yangın çıkış levhalarının girişlerin altına uzatarak görünür olması 2 kat sağlanmıştır.
26. Acil Durum Ekiplerinin listesinin ve yangın vukuunda hareket tarzı levhalarının hazırlanarak katlara asılması sağlanmıştır.
27. Var olan tahliye planlarının güncellenmiş ve sınıflara ve katlara asılmıştır.
28. Sınıflara kat numaralarının verilmiştir.
29. Eksik olan birim isimleri tabelalarının yaptırılmıştır.

YAPILAMAYANLAR

- 1-Çatıya çıkış kapaklarına kilitlendiği gibi çıkış yasak uyarıları konulmasına
- 2-Ecza dolaplarındaki malzeme eksikleri giderilmesine
- 3-Kimyasallar kendi kabında duruyor veya üzerine işaretleme yapılmasına
- 4-Elektrik Panolarında bulunan sigortalara nereye ait olduğu konusunda etiketleme 3 kat tamamlanmamıştır.
- 5-Yangın çıkış levhalarının girişlerin altına uzatarak görünür olması
- 6-Elektrik ana panosuna elektrik akım önleyici kauçuk alınmasına
- 7- Okul binası ve spor salonlarında bulunan yangın tüplerinin kontrolünün ve dolumu yapılmasına

23/12/2024 TARİHİNDE İSG DENETİMDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLER

- 1- Acil Durum aydınlatması
- 2- Yangın denetim raporu
- 3- Yangın dolapları kullanım talimatı
- 4- Aktif yangın alarm sistemi
- 5- Yangın alarm sistemi uyarı levhası
- 6- Yangın söndürme tüpleri periyodik bakım kontrolleri yapılması
- 7- Işıklı acil çıkış levhası yönetmeliği uygun tesis edilmesi
- 8- Acil durumlarda 60 dk. yanacak şekilde Şarjlı armatürlen tesis edilmesi
- 9- Ana Pano önüne yalıtımlı paspas
- 10- Tali Panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketler tesis edilmesi
- 11- Tali Panolarda sağlık ve güvenlik işareti konulmasına
- 12- Kazan dairesinde yangın söndürme cihazlarının yerini gösteren iş güvenliği levhaları asılmasına
- 13- Doğalgaz kazan daireleri için gaz algılama sistemi yapılmasına
- 14- Kazan dairesinde elektrik anahtarları prizler kablolar vb. elemanların kontrolü yapılmasına
- 15- İş sağlığı ve güvenliği talimatı yapılmasına
- 16- Katı /Sıvı/gaz kazanı yakma talimatı asılmasına
- 17- Kazan dairesi acil durum butonu yapılmasına
- 18- Kazan dairesinde ilk yardım dolabı bulunmuyor.
- 19- Kazan dairesi kapısı sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmesine
- 20- Kazan dairesi içinde sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmesine
- 21- Sistem odasında karbondioksit gazlı yangın söndürücü tesis edilmesine
- 22- Sistem odası kapısında Görevliden başkası giremez uyarı levhası asılmasına
- 23- Kapı kolları güvenlik açığına neden olabilecek nitelikte



- 24- Kapı kolları için güvenlik önlemi alınmasına
- 25- Koridorlarda açılacak sınıfın kapılarının tehlike oluşturmaması için açılma bölgesi işaretlenmesine
- 26- Bahçede bulunan spor ekipmanları için darbe emici yapılmasına
- 27- Camlardan ve çatıdan düşecek cisimlere karşı uyarı levhası asılmasına
- 28- Bahçe kapısından girebilecek sahipsiz hayvanlara karşı tedbir alınmasına
- 29- Spor salonunda acil durum kat planı eksik
- 30- Çok amaçlı salon talimatı eksik
- 31- Elektrik Panolarının etiketleme yapılmasına
- 32- Spor salonu üst tarafında bulunan camların koruma altına alınmasına
- 33- Spor salonu güvenlik kontrol noktası yapılmasına
- 34- Spor salonu Acil çıkış kapısının mevzuata uygun hale getirilmesine
- 35- Spor Salonu Acil Toplanma bölgesi levhasının yapılmasına
- 36- Kütüphane Camlarının Korunak altına alınmasına

4. Geçmiş Dönem Kaza kayıtları incelenmiş herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.
5. İş sağlığı ve eğitiminin planlaması kapsamında mebbis kayıtları incelenmiş

İş Sağlığı Eğitimi Almayanlar

- 1- Sezen ULUĞ
- 2- Oğuz TOPUZ
- 3- Said ÖZDEMİR
- 4- Cengiz POLAT
- 5- Leyla ÇİÇEK
- 6- Esra AKSAKAL AKBURU
- 7- Mustafa ONGUN

İş Sağlığı Eğitimi Yenileme Gerekenler

- 1- Ali SÜLÜKOĞLU
- 2- İnci TUNCER EROL
- 3- Emre GÜVEN
- 4- Ayşe ÖZDEMİR AVCI
- 5- Emel TOPKAYA
- 6- Vedat CELLAT

6. Okul Müdürünün iyi dilek ve temennileri ile toplantı sona ermiştir.

OSGK KURULU ÜYELERİ:

- a) İşveren vekili (Müdür Yardımcısı) : Ali Harun KAYA
- b) İş güvenliği uzmanı, Kamuda 31.12.2024'e ertelendi, MEM belirler.
- c) İşyeri hekimi, Kamuda 31.12.2024'e ertelendi, MEM belirler.
- ç) sivil savunma uzmanı/Afete Hazırlık Kulüp Öğretmeni : Ali ÖZCAN
- d) Çalışan temsilcisi : Nermin KAZMAZ EROKUTAN
- e) Bilgi Sahibi Çalışan: Ayşe ÖZDEMİR AVCI

06/01/2025
Tezcan KORUCUOĞLU
İŞVEREN-OKUL MÜDÜRÜ